

TARİF

Projesine ve detay çizimlerine göre; TS EN 14195'e uygun, 0,9 mm et kalınlığında, 275 gr/m² galvaniz kaplı çelik sacdan 50x50 mm boyutunda CT cephe profillerinin ve uygun uzunlukta L braketlerin (veya Fix T) hazırlanması (30x75;30x100;30x125); L braketlerin sabitleneceği yüzeydeki kabarmış sıvanın sökülüp sağlam zemine ulaşılması, L braketlerin betonarme yüzeylere iki noktadan çelik dübel ile, mevcut duvar yüzeylerine ise uygun dübel vida ile iki noktadan, yatayda 60 cm (veya 40 cm), düşeyde 70 cm aralıklar ile sabitlenmesi; Şaküle ve teraziye alınmış CT profillerinin, L braketler üzerindeki deliklerden Drillex şapkalı vida ile iki noktadan CT profillerine sabitlenmesi; CT profil aralarına düşük yoğunluklu mineral yünlerin boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmesi; PVC esaslı başlangıç profilinin zemine oturtularak CT profillerine sabitlenmesi, TS EN 15283-1+A1'e uygun her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı 12,5 mm (veya 15 mm) kalınlıkta **Boardex**'in, başlangıç profili içerisine geçirildikten sonra, CT profillerine düşeyde 20 cm aralıklar ile korozyona dayanıklı Drillex hard matkap uçlu vidalar ile sabitlenmesi; gerektiğinde dış köşelerde, 0,5 mm et kalınlığında, 275 gr/m² galvaniz kaplı, 30x30 mm boyutunda köşe profillerinin hazırlanması ve **Boardex**'in köşe profillerine Drillex hard matkap uçlu vida ile sabitlenmesi;

CEKETLEME sistemi üzerine havalandırmalı cephe, metal, ahşap, vb. giydirme yapılacak ise **Boardex** ek yerlerinin suya dayanıklı mastik ile doldurulması ; EPS-XPS veya taşyünü ile mantolama yapılacaksa derz yerleri doldurulmadan bitirilmesi suretiyle **CEKETLEME** sisteminin oluşturulması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² bedelidir.

ÖZELLİKLER	ÖRNEK
CT profil tipi	50x50 (geniřlięi= 50 mm, yükseklięi= 50 mm)
CT profil et kalınlıęı	0,9 mm
Galvaniz kaplaması	275 gr/m ²
L braket tipi	30x75 (uzunluęu= 75 mm, taban geniřlięi= 30 mm)
L braket et kalınlıęı	2 mm
Profil aks aralıęı (yatayda)	60 cm
L braket aks aralıęı (düşeyde)	70 cm
Levha tip ve kalınlık	Boardex 12,5 mm
Mineral yün yoğunluęu	20 kg/m ³
CEKETLEME duvar aęırlıęı	20 kg/m ²
Boardex'in yangın sınıfı	A1: Hiç yanmaz yapı malzemesi (TS EN 13501-1'e göre)